



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028
Почтовый адрес: ул. Теснанова, д. 16, корп. 1, г. Архангельск, 163045
<http://szap.gosnadzor.ru>, E-mail: arkhangelsk@szap.gosnadzor.ru

телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81
телефон/факс: (8182) 21-20-80

г. Архангельск,
ул. Теснанова, 16, корп. 1

« 29 » июня 20 18 г.
16 час 00 мин

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 56-3244-4221/А

По адресу/адресам: 164521, Архангельская область, г. Северодвинск, ул.
Комсомольская, д. 3, а.

На основании: распоряжения № 56-3244/Рк от 17 мая 2018 года заместителя
руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора Э.А. Пивоварова
была проведена плановая выездная проверка в отношении:

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 82 "Гусельки" Комбинированного вида" (МАДОУ № 82
«Гусельки»), ИНН 2902039881, ОГРН 1022900835176.

Дата и время проведения проверки:

С «01» июня 2018 г. с 09 час. 00 мин. до «29» июня 2018 г. 16 час. 00 мин.

Продолжительность 20 рабочих дней.

Акт составлен: Северо-Западным управлением Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору (Северо-Западным
Управлением Ростехнадзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

И.о. заведующего МАДОУ № 82 «Гусельки» Г.В. Кулакова

01.06.2018 г., 09 часов 30 мин

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки: не требуется.

Лицо(а), проводившее проверку:

Киосова Виктория Андреевна – государственный инспектор отдела по
государственному энергетическому надзору по Архангельской области;

При проведении проверки присутствовали:

И.о. заведующего МАДОУ № 82 «Гусельки» Г.В. Кулакова,
отв. за ЭХ МАДОУ № 82 «Гусельки» Н.З. Стеринович.

В ходе проведения проверки установлено:

фактический адрес: 164521, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 3, а.,

164521, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 11, а.

Доля муниципальной (государственной) собственности (%): 100 %.

В ходе проведения проверки были рассмотрены документы МАДОУ № 82 «Гусельки» и проведено обследование используемых при осуществлении деятельности территорий, зданий, сооружений, помещений, технических устройств, оборудования с целью осуществления контроля за соблюдением требований безопасности при эксплуатации электрических установок и сетей, установленных федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации в области энергетического надзора, выявлены нарушения требований энергетической безопасности, а именно:

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного правового акта и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лицо, допустившее нарушение
1	2	3	4
1.	Не представлен паспорт на заземляющее устройство на здание по адресу: г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 11а. Устранено в ходе проверки	п. 2.7.15 ПТЭЭП	отв. за ЭХ МАДОУ № 82 «Гусельки» Н.З. Стеринович
2.	Не представлен паспорт на заземляющее устройство на здание по адресу: г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 3а. Устранено в ходе проверки	п. 2.7.15 ПТЭЭП	отв. за ЭХ МАДОУ № 82 «Гусельки» Н.З. Стеринович
3.	Не предоставлен разработанный потребителем для структурных подразделений перечень технической документации, утвержденный техническим руководителем.	п. 1.8.2 ПТЭЭП	отв. за ЭХ МАДОУ № 82 «Гусельки» Н.З. Стеринович
4.	В электрощитовой здания по адресу: г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 11а отсутствует перечень средств защиты.	п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 1.3.9 ИПиИСЗ	отв. за ЭХ МАДОУ № 82 «Гусельки» Н.З. Стеринович
5.	В электрощитовой здания по адресу: г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 3а отсутствует перечень средств защиты.	п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 1.3.9 ИПиИСЗ	отв. за ЭХ МАДОУ № 82 «Гусельки» Н.З. Стеринович
6.	В электрощитовой здания по адресу: г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 11а однолинейная схема не соответствует фактической эксплуатационной.	п.1.8.3, 1.8.4, 1.8.5, 1.8.6 ПТЭЭП	отв. за ЭХ МАДОУ № 82 «Гусельки» Н.З. Стеринович
7.	В электрощитовой здания по адресу: г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 3а однолинейная схема не соответствует фактической эксплуатационной.	п.1.8.3, 1.8.4, 1.8.5, 1.8.6 ПТЭЭП	отв. за ЭХ МАДОУ № 82 «Гусельки» Н.З. Стеринович
8.	В электрощитовой здания по адресу: г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 3а электрооборудование электрощитовой не	п. 2.2.17 ПТЭЭП	отв. за ЭХ МАДОУ № 82 «Гусельки» Н.З. Стеринович

	очищается от пыли и грязи.		
9.	В электрощитовой здания по адресу: г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 3а на панели счетчиков учета электроэнергии не выполнена надпись, указывающая наименование присоединения на котором производится учет.	п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 1.5.38 ПУЭ	отв. за ЭХ МАДОУ № 82 «Гусельки» Н.З. Стеринович
10.	В электрощитовой здания по адресу: г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 11а на панели счетчиков учета электроэнергии не выполнена надпись, указывающая наименование присоединения на котором производится учет.	п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 1.5.38 ПУЭ	отв. за ЭХ МАДОУ № 82 «Гусельки» Н.З. Стеринович

Перечень использованных сокращений:

ПТЭЭП – «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. приказы Минэнерго от 13.01.2003 №6, зарег. в Министерстве юстиций РФ от 22.01.2003 №4145,

ПУЭ – «Правила устройства электроустановок» (6,7 изд.) раздел 1,2,3,4,5,6,7, утв. приказами Минэнерго СССР от 26.02.1974, от 13.05.1976, от 20.10.1977, от 10.12.1979.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Государственный инспектор

ОЭнН по АО

/ Киосова В.А./

(подпись проверяющего)

заведующий МАДОУ № 82. Гусельки

(подпись) / И.А. Савченко/

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

– Предписание от 29.06.2018 г. № 56-3244-2104/ПР на 3 л. в 2 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор ОЭнН по АО _____ В.А. Киосова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
получил(а):

зав. МАДОУ № 82. Гусельки *(подпись)* / И.А. Савченко/

(подпись, дата)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

.(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)