



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028
Почтовый адрес: ул. Теснанова, д. 16, корп. 1, г. Архангельск, 163045
<http://szap.gosnadzor.ru>, E-mail: arkhangelsk@szap.gosnadzor.ru

телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81
телефон/факс: (8182) 21-20-80

Архангельск,
ул. Теснанова, 16, корп. 1

« 29 » июня 2018 г.
16 час 20 мин

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений

№ 56-3244-2104/ПР

Основание проведения проверки: распоряжение № 56-3244/Рк от 17 мая 2018 года заместителя руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора Э.А. Пивоварова

Лицо (а), проводившие проверку:

- государственный инспектор отдела по государственному энергетическому надзору по Архангельской области Киосова Виктория Андреевна;

Наименование организации: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 82 "Гусельки" Комбинированного вида" (МАДОУ № 82 «Гусельки»), ИНН 2902039881, ОГРН 1022900835176.

При проведении проверки присутствовали:

И.о. заведующего МАДОУ № 82 «Гусельки» Г.В. Кулакова,
отв. за ЭХ МАДОУ № 82 «Гусельки» Н.З. Стеринич.

Дата, время, место проведения проверки:

с «01» июня 2018 г. с 09 час. 00 мин. до «29» июня 2018 г. 16 час. 00 мин.

Продолжительность 20 рабочих дней.

По адресу/адресам: 164521, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 3, а.,

164521, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 11, а.

Сведения о результатах проверки и об установленных фактах нарушений: указаны в Акте проверки от 29.06.2018 г. № 56-3244-4221/А.

В соответствии со ст.17 Федерального закона от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» юридическо-

му лицу предписывается устранить выявленные нарушения обязательных требований в указанные сроки:

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного правового акта и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1.	Не предоставлен разработанный потребителем для структурных подразделений перечень технической документации, утвержденный техническим руководителем.	п. 1.8.2 ПТЭЭП	01.03.2019г.
2.	В электрощитовой здания по адресу: г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 11а отсутствует перечень средств защиты.	п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 1.3.9 ИПиИСЗ	01.03.2019г.
3.	В электрощитовой здания по адресу: г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 3а отсутствует перечень средств защиты.	п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 1.3.9 ИПиИСЗ	01.03.2019г.
4.	В электрощитовой здания по адресу: г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 11а однолинейная схема не соответствует фактической эксплуатационной .	п.1.8.3, 1.8.4, 1.8.5, 1.8.6 ПТЭЭП	01.03.2019г.
5.	В электрощитовой здания по адресу: г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 3а однолинейная схема не соответствует фактической эксплуатационной .	п.1.8.3, 1.8.4, 1.8.5, 1.8.6 ПТЭЭП	01.03.2019г.
6.	В электрощитовой здания по адресу: г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 3а электрооборудование электрощитовой не очищается от пыли и грязи.	п. 2.2.17 ПТЭЭП	01.03.2019г.
7.	В электрощитовой здания по адресу: г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 3а на панели счетчиков учета электроэнергии не выполнена надпись, указывающая наименование присоединения на котором производится учет.	п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 1.5.38 ПУЭ	01.03.2019г.
8.	В электрощитовой здания по адресу: г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 11а на панели счетчиков учета электроэнергии не выполнена надпись, указывающая наименование присоединения на котором производится учет.	п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 1.5.38 ПУЭ	01.03.2019г.

Перечень использованных сокращений:

ПТЭЭП – «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. приказы Минэнерго от 13.01.2003 №6, зарег. в Министерстве юстиций РФ от 22.01.2003 №4145,

ПУЭ – «Правила устройства электроустановок» (6,7 изд.) раздел 1,2,3,4,5,6,7, утв. приказами Минэнерго СССР от 26.02.1974, от 13.05.1976, от 20.10.1977, от 10.12.1979.

В соответствии с Положением о Северо-Западном управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвер-

жденное приказом Ростехнадзора от 12.12.2012 № 722, законному представителю юридического лица предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки.

Представить в письменном виде в Северно-Западное управление Ростехнадзора, по адресу: 163045, г.Архангельск, ул.Тесанова, 16, корп.1 тел./факс: (8182)21-37-70 не позднее недели после истечения срока предписания информацию об исполнении всех пунктов настоящего Предписания.

Предписание от 29.06.2018 № 56-3244-2104/ПР составлено на 3 страницах в 2 экземплярах.

Подписи должностных лиц (лица), проводивших проверку:

Киосова Виктория Андреевна
(ФИО)



(Подпись)

Подписи лиц, присутствовавших при проверке:

Чуракова Т.В.
(Ф.И.О.)


(Подпись)

Стеринский Н.З.
(Ф.И.О.)


(Подпись)

С Предписанием ознакомлен, экземпляр Предписания от 29.06.2018 № 56-3244-2104/ПР на руки получен.

Руководитель (представитель) юридического лица или индивидуальный предприниматель

Заведующий МАДОУ №2. Тульская

Скоф /И.И. Савченко/
(Подпись)

11.07.2018
(Дата)

От ознакомления с предписанием Руководитель (представитель) юридического лица или индивидуального предпринимателя отказался

(ФИО должностного лица)

(Подпись)

(Дата)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием вправе обратиться в государственный орган в порядке и сроки, установленные ч.12 ст.16 Федерального закона от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного (надзора) и муниципального контроля».

Невыполнение в установленный срок законного Предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль) влечет привлечение к административной ответственности по ст.19.5 КоАП РФ.